

Beratungsfolge				
Name des Ausschusses bzw. Gemeinderat	Sitzung am	TOP	Ausschuss/Gemeinderat hat * empfohlen * beschlossen * zurück verwiesen	öffentlich / nichtöffentlich
Gemeinderat	24.08.2023	8	beschlossen	öffentlich

Thema

Beratung und Beschlussfassung zur Löschwasserzisterne nahe Wasserturm Großdubrau

Beschlusstext:

Der Gemeinderat Großdubrau beauftragt den Bürgermeister, den Bau einer Löschwasserzisterne nahe dem Wasserturm Großdubrau unter folgenden Rahmenbedingungen weiter vorbereiten zu lassen:

1. Bau eines stationären unterirdischen Vorratsbehälters, für PKW befahrbar
2. Betonfertigteilebehälter mit ca. 100m³ nutzbarem Volumen
3. Anordnung des Behälters gemäß Lageplan vom 26.6.23 auf Flurstück 177/9 und 177/10 Großdubrau
4. Ausschreibung der Bauleistungen nach Zusage von Fördermitteln

Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 15 + Bürgermeister

davon anwesend: 12

Ja - Stimmen: 12

Nein - Stimmen: 0

Stimmenthaltungen: 0

Bemerkungen: Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung war kein Mitglied des Gemeinderates von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen.

Großdubrau, den 25.08.2023


Hardy Glausch
Bürgermeister



Haushaltsmäßige Veranschlagung

im	-Produkt	-Kostenstelle	-Konto	
	126001	99999	7851200	Maßnahme 13

Bearbeitungsvermerk:

veröffentlicht am:

Ausgabe Bautzen:

im Mitteilungsblatt Heimat- und Bürgerzeitung im Landkreis Bautzen gemäß Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Großdubrau vom 01.09.2002